



Veröffentlichungspflichten § 23c Abs. 3 EnWG

Wirtschaftsjahr **2025** (01.01.-31.12.)

Jahreshöchstlast	§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG	26.978 kW
-------------------------	-------------------------	------------------

HS/MS - Umspannung	§ 23c Abs. 3 Nr. 2 EnWG	294.470 kWh
MS - Mittelspannung		722.373 kWh
MS/NS - Umspannung		1.024.146 kWh
NS - Niederspannung		2.075.875 kWh
Netzverluste	§ 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG	4.116.865 kWh
		13,2865 ct/kWh

HS/MS - Umspannung		0 kWh
MS - Mittelspannung		0 kWh
MS/NS - Umspannung		0 kWh
NS - Niederspannung		73.673.678 kWh
Summenlast Restlastkurve nicht leitungsgemessene Kunden	§ 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG	73.673.678 kWh
Summenlast Netzverluste	§ 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG	4.116.865 kWh
Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden	§ 23c Abs. 3 Nr. 4 EnWG	in Ermittlung kWh

Höchstlastentnahme aus der vorgelagerten Netzebene	§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG	27.060 kW
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene		120.123.190 kWh

MS - Mittelspannung		1.766.475 kWh
MS/NS - Umspannung		3.934.430 kWh
NS - Niederspannung		16.818.672 kWh
Summe aller Einspeisungen	§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	22.519.577 kWh