

Wassergüteparameter des Lindauer Trinkwassers



Versorgungsgebiet/ Parameter	Seewasserwerk Nonnenhorn	Handwerks- gruppe	Grenzwerte nach TrinkwV	Einheit
Härtegrad	9,1	15,6	-	°dH
Härtebereich	mittel	hart	-	*
Chlorid	7,3	8,1	250	mg/L
Eisen	0	< 0,01	0,2	mg/L
Blei	< 0,0005	< 0,0005	0,01	mg/L
Natrium	4,9	6	200	mg/L
Aluminium	< 0,01	0,007	0,2	mg/L
Sulfat	34	4,9	250	mg/L
pH-Wert	7,9	7,56	> 6,5 - < 9,5	
Calcium	50	86,9	-	mg/L
Magnesium	8,5	14,8	-	mg/L
Fluorid	0,1	0,06	1,5	mg/L
Nitrat	3,9	6,1	50	mg/L
Leitfähigkeit	342	537	2.790	yS/cm
Pflanzenschutz und Biozid- Produkte	< 0,00002	< 0,00002	0,0001	mg/L
PAK (Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe)	< 0,00001	< 0,00001	0,0001	mg/L

* Härtebereich

weich = weniger als 8,4 °dH;

mittel = 8,4 - 14 °dH;

hart = mehr als 14 °dH

< x,x = kleiner als Bestimmungsgrenze

Die angegebenen Parameter sind nur ein Auszug bzw. Jahresmittelwerte der regelmäßig durchgeführten Untersuchungen.

Der gesamte untersuchte Parameterumfang gemäß TrinkwV kann bei der Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG angefordert werden.

Stand: 31.05.2026