

# Anschlußschema Wärmepumpe 3.Hz

1. Verteilung Haushalt
2. Kleingeräte und Zusatzeinrichtung ungesperrt  
Leitungsschutzschalter max. B6A 10(6)kA  
Wechselstrom
3. Externe Freigabe WP  
Leistungsteile sperrfähig
4. Anstatt eines Sperrschütz darf auch ein Koppelrelais zur Ansteuerung des „EVU-Kontakt“ realisiert werden
5. Spannungsversorgung TRE kann auch aus Kombiableiter für den Überspannungsschutz nach VDE erfolgen

