

# Anschlußschema Wärmepumpe eHz

stadtwerke

lindau Für mich & meine Region.

1. Verteilung Haushalt
2. Kleingeräte und Zusatzeinrichtung ungesperrt  
Leitungsschutzschalter max. B6A 10(6)kA  
Wechselstrom
3. Externe Freigabe WP
4. Leistungsteile sperrfähig
5. Anstatt eines Sperrschütz darf auch ein Koppelrelais zur Ansteuerung des „EVU-Kontakt“ realisiert werden
6. Hutschienen TRE wird mit einem Aufpreis nach Preisblatt für sonstige Dienstleistung beaufschlagt
7. Spannungsversorgung TRE kann auch aus Kombiableiter für den Überspannungsschutz nach VDE erfolgen

